

## 민·관 합동 수질 확인검사

수도사업자가 실시하는 법정검사와는 별도로 정수장 및 수도꼭지 등에 대하여 민·관 합동으로 수질확인검사를 실시하여, 그 결과를 공표함으로써 수돗물에 대한 국민 불신 해소 및 신뢰성 회복에 기여하고자 함

### 1. 조사개요

- 조사근거 : 환경부 『2009년도 먹는물 수질관리 지침』
- 조사기간 : 2009년 1월 ~ 12월 (반기1회)
- 조사대상 : 총 183개소
  - ▷ 정수장 4개소(덕산, 화명, 명장, 범어 각 1개소)
  - ▷ 수도꼭지 175개소(덕산 82, 화명 65, 명장 27, 범어 1개소)
  - ▷ 마을상수도 4개소
    - 상반기 : 서구 2, 기장군 2
    - 하반기 : 금정구 2, 연제구 2
- 조사참여기관
  - ▷ 부산시 상수도사업본부 수질연구소, 상반기(서구, 기장군), 하반기(금정구, 연제구)
  - ▷ 민간단체(한국부인회 부산광역시지부, 부산YWCA)

### 2. 조사방법

- 먹는물 수질기준 전 항목(56개)

### 3. 조사결과

- 183개소 전 지점 먹는물 수질기준에 적합
- 조사결과 분석
  - ▷ 잔류염소 : 상반기 대비 잔류염소 농도 증가하였으나 전년 대비 유사
  - ▷ 소독부산물(총트리할로메탄) : 상반기 및 전년 대비 감소
  - ▷ 경도, 증발잔류물, 질산성질소, 탁도 등은 상반기 대비 감소
  - ▷ 마을상수도 : 수도꼭지 대비 잔류염소 농도 편차 높음
    - ⇒ 적정 잔류염소 농도 유지 위한 관리 요망