2019년 국가안전대진단 점검결과 공개(엄궁농산물도매시장관리사업소)

시설물명	시설분류	관리주체	위치	점검일	점검자	지적건수	점검결과(지적내용)	조치결과	비고
청과1동 (항도청과)	건축물 (판매시설)	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 33	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	5	· 옥내소화전 압력스위치 불량 · 발신기 선로 저전압 상태 · 유도등 전원 미투입 · 가스누출차단장치 전원 미투입 · 가스배관 마감조치 불량	2019년 상반기내 보수 및 교체 완료예정	민관합동점검
청과2동 (부산청과)	건축물	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 17	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	7	· 2층 주차장 출입구 캐노피 파손 · 지하 비상구 주변 적치물 제거 · 선로 불량 · 콘센트, 스위치 노후 · 스프링클러 프리액션밸브 감지기 미설치 · 수신기 예비전원 불량 · 가스누출차단장치 전원 미투입	2019년 상반기내 보수 및 교체 완료예정	민관합동점검
청과3동 (농협공판장)	건축물	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 25번길 75	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	4	· 교차회로 감지기 선로 단락 · 포소화설비 기동표시등 미설치 · 발신기 선로 단선 · 가스누출차단장치 전원 미투입	2019년 상반기내 보수 및 교체 완료예정	민관합동점검
직판장(종합 식품상가)	건축물	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 25번길 70	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	4	· 옥상 배수구 그름망 파손 · 옥상 배수구 주변 정비 · 스프링클러 헤드 재설치 · 발신기 선로 단선	2019년 상반기내 보수 및 교체 완료예정	민관합동점검
양념동 (고추마늘동)	건축물	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 9번길 11	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	3	· 콘센트 파손 · 스위치 불량 · 감지기 선로 단선	2019년 상반기내 보수 및 교체 완료예정	민관합동점검
서비스동	건축물	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 25번길 70	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	2	· 옥내소화전 배관 보온테이프 재부착 · 유도등 예비전원 불량	2019년 상반기내 보수 및 교체 완료예정	민관합동점검
관리동	건축물	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 9	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	5	· 배선용차단기(8-L-2B)를 누전차단기로 교체 · 스위치 불량 · 비상방송 정비 · 유도등 점등 불량 · 감지기 불량, 소화전 점등 불량	2019년 상반기내 보수 및 교체 완료예정	민관합동점검
트럭판매동 (1,2,3)	건축물	엄궁농산물 도매시장 관리사업소	사상구 농산물시장로 9 일원	19.3.18.~ '18.3.29	· 공무원 7명(소장 외 6) · 유관기관 16명 (한국전기안전공사 15 부산도시가스 1) · 민간전문가(업체) 7명 (건축사 1, 소방 5)	0	· 특이사항없음	없음	민관합동점검