부산광역시 100세대 이상 신축공동주택 실내공기질 자가측정자료(2020. 8월)

연번	측정일	보고일	검제(제품)명	지점	측정항목							업체(기관)명
					폼알데하이드 (㎍/㎥)	벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	자일렌 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	스티렌 (㎍/㎥)	라돈 (Bq/㎥)	
				권고기준	210이하	30이하	1,000이하	700이하	360이하	300이하	148이하	
1	2020.06.22.	2020.07.22.	구서역 두산위브 포세이돈 ㈜두산건설 (금정구 구서동 86-16)	102동 502호	41.6	0	858.7	320.1	243	23.9	72.8	㈜알렉스분석시험소
				101동1704호	45.4	0	831.3	147.2	72.3	23.8	-	
				101동3003호	41.5	0	721.8	162.4	73.1	18.8	-	
				101동 402호	50.8	0	894.7	100	32.2	9.1	115.7	
				102동1706호	58.2	0	957.3	197.4	151.7	23.7	-	
				102동 306호	-	-	-	-	-	-	147.2	
				평균	**47.5**	**0.0**	**852.8**	**185.4**	**114.5**	**19.9**		
2	2020.06.24.	2020.07.02.	광안자이아파트 GS건설(주) (수영구 광안동 1267)	101동1404호	46.4	0.0	470.8	75.5	27.7	51.5		㈜대명환경기술연구소
				102동 201호	70.8	0.0	892.6	73.9	51.8	102.4		
				102동3102호	19.8	0.0	951.1	91.9	60.9	112.7		
				103동 202호	63.6	0.0	873.9	133.8	242.5	62.6		
				103동1601호	44.1	0.0	915.1	143.9	256.8	63.3		
				104동2601호	73.7	0.0	750.4	53.4	40.1	83.4		
				105동1101호	72.3	0.0	813.5	66.1	47.8	97.4		
				106동 201호	43.8	0.0	541.3	104.6	36.3	62.8		
				107동1605호	33.7	0.0	678.5	129.9	47.6	80.7		
				107동3304호	69.9	0.0	743.1	54.5	41.8	84.7		
				108동 202호	65.7	0.0	923.5	76.4	52.1	95.1		
				평균	**54.9**	**0.0**	**777.6**	**91.3**	**82.3**	**81.5**		