부산광역시 100세대이상 신축공동주택 실내공기질 오염도검사 결과(2020.12월)

(부산광역시 보건환경연구원)

연번	기관명	측정일	검제(제품)명	지점	측정항목							
					폼알데하이드 (㎍/㎥)	벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	자일렌 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	스티렌 (㎍/㎥)	라돈 (Bq/㎥)	
권고기준					210이하	30이하	1,000이하	700이하	360이하	300이하	200이하 ('18.1.1.이전승인)	
1	사상구청 (환경위생과)	2020.10.29.	모라역베스티움더시티 동부토건 (사상구 모라동1375-1)	101동 302호	72.1	0.3	973.1	76.5	23.7	18.5	밀폐	94.4
											환기	32.8
											기준도 달시간	-
				101동 804호	94.5	0.0	599.2	51.1	22.9	14.9	밀폐	151.7
											환기	42.3
											기준도 달시간	-
				102동 802호	72.5	0.6	524.8	30.7	14.5	15.4	밀폐	52.6
											환기	23.8
											기준도 달시간	-
				102동1906호	104.1	0.4	480.6	120.6	50.6	42.1	밀폐	162.3
											환기	80.0
											기준도 달시간	-
				평균	**85.8**	**0.3**	**644.4**	**69.7**	**27.9**	**22.7**	**밀폐**	**115.2**
											환기	**44.7**
											기준도 달시간	**-**